МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-34-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОМУ, МУЙСКОМУ РАЙОНАМ И Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, 16,

Тел: (30130) 2-78-93, E-mail: OND.SBK@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

“ 24 ” Марта 20 21 г. — с. Ангоя

(дата составления) — (место составления)

Мною, Государственным инспектором по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск по пожарному надзору

младшим лейтенантом внутренней службы Дёминым Андреем Андреевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение)

в отношении заведующей МБДОУ детский сад «Светлячок» Антоновой С.Н.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указывается выявленные в ходе мероприятий по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	*2*	*3*
1.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479
2.	Обеспечить дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83, ст. 76 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.
Информацию о принятых мерах представить в: ОНДПР по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия

в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Государственный инспектор по
Северобайкальскому, Муйскому районам и
г. Северобайкальск по пожарному надзору

Дёмин А.А.		
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте: 24.03.2021 г. С.Н. Антонова