

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

*Резолютивная часть оглашена 24.09.2021г.**Мотивированное постановление изготовлено 27.09.2021г.*

24 сентября 2021 года

п. Нижнеангарск

Мировой судья судебного участка № 2 Северобайкальского района Республики Бурятия Гусельникова О.С., рассмотрев дело в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок», ОГРН 1040301952063, ИНН 0317005329, Юридический адрес: ул.Азербайджанская, д.2, с.Ангоя Северобайкальского района Республики Бурятия,

- об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

## УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу № 80 от 18.08.2021г. МБДОУ детский сад «Светлячок», расположенное по адресу: ул.Азербайджанская, д.2, с.Ангоя Северобайкальского района Республики Бурятия в срок до 16 августа 2021 года не выполнен пункт 2 законного предписания 25/1/1 от 24.03.2021г., а именно не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, чем допущено административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

На рассмотрение дела представитель МБДОУ детский сад «Светлячок» не явился, надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения дела. Заведующая МБДОУ детский сад «Светлячок» направила ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя учреждения. В силу ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ мировой судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя лица, привлекаемого к административной ответственности, что не препятствует своевременному, всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела.

Ранее в судебном заседании заведующая МБДОУ детский сад «Светлячок» Антонова С.Н. просила производство по делу прекратить, пояснив, что в учреждении имеется оборудование для передачи сигнала системы пожарной сигнализации «Альтоника», однако дублирование этого сигнала было невозможно обеспечить ввиду отсутствия какого-либо приемного оборудования в подразделениях пожарной охраны Северобайкальского района, что от нее не зависит, данный вопрос по ее обращению решался на уровне главы администрации МО «Северо-Байкальский район».

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северобайкальскому, Муйскому районам и г.Северобайкальск управления надзорной деятельности и профилактической работы Крючков С.С. в суде факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении, подтвердил, суду показал, что в результате выездной проверки 17.08.2021г. выявлено невыполнение МБДОУ детский сад «Светлячок» в установленный срок до 16.08.2021г. пункта 2 предписания № 25/1/1 от 24.03.2021г. При этом пояснил, что в ближайшей к МБДОУ детский сад «Светлячок» ПЧ-49 в п. Ангоя на настоящее время не установлен приемно-контрольный прибор для обеспечения дублирования сигнала пожарной сигнализации, соответственно техническая возможность для исполнения п.2 предписания в соответствии с требованиями ч.7 ст.83, ст.76 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствовала. Учитывая, что в конце августа 2021г., т.е. после истечения срока исполнения предписания, в ПЧ-50 был установлен Приемно-контрольный прибор «Цербер», в настоящее время для устранения нарушения МБДОУ детский сад «Светлячок» необходимо организовать установку ППКОП «Цербер» на своем объекте и обеспечить вывод сигнала

системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны в п. Нижнеангарск. Ранее дублирование сигнала осуществлялось на пульт ПЧ в г.Северобайкальске с помощью системы «Альтоника», но после демонтажа приемного оборудования в ПЧ г.Северобайкальска дублирование сигнала прекратилось. Координация деятельности по установке указанного приемпо-контрольного оборудования в подразделениях пожарной охраны Северобайкальского района с обеспечением дублирования сигнала осуществлялась Республиканским агентством ГО и ЧС.

При рассмотрении дела исследованы представленные доказательства:

- протокол об административном правонарушении;
- копия уведомления о месте и времени составления протокола об административном правонарушении,
- копия решения о проведении внеплановой выездной проверки от 03.08.2021г. № 106,
- копия акта выездной внеплановой проверки от 17.08.2021г. № 106,
- копия предписания № 25/1/1 от 24.03.2021г.,
- копия приказа от 01.09.2020г. №88 о принятии Антоновой С.Н. и.о. заведующей детским садом «Светлячок»,
- копия паспорта Антоновой С.Н.,
- копия паспорта МБДОУ «Светлячок» на 01.01.2021г.,
- копия письма начальника Управления образования МО «Северо-Байкальский район» руководителю Республиканского агентства ГО и ЧС от 13.05.2021г. № 465 о возможности прикрепления образовательных учреждений к близлежащим подразделениям пожарной охраны;
- копия ответа от 25.05.2021г. № 406-02-08 на письмо от 13.05.2021г. об отсутствии в ГКУ Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия» необходимого приемного оборудования для обеспечения дублирования сигнала системы пожарной сигнализации;
- копия письма главы администрации МО «Северо-Байкальский район» руководителю Республиканского агентства ГО и ЧС от 31.05.2021г. исх. 1924 о необходимости принять меры по обеспечению пожарных частей оборудованием;
- копия письма главы администрации МО «Северо-Байкальский район» от 15.06.2021г. в Министерство образования и науки Республики Бурятия о том, что образовательные организации оборудованы автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации, передатчиками, работающими с системой «Альтоника», с целью устранения нарушения федерального законодательства и исполнения предписаний государственного пожарного надзора руководителю Республиканского агентства ГО и ЧС направлено письмо от 31.05.2021г. №1924 с описанием ситуации;
- копия ответа руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС главе администрации МО «Северо-Байкальский район» от 24.06.2021г. с указанием, что вывод сигналов должен обеспечиваться на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны в районе выезда которого расположен объект защиты, при этом предложение о приобретении в качестве Централных пультов Lonta-202 (RS-202-BSm) и Мираж-GS считают нецелесообразным, планируется установить оборудование марки ПЦН Цербер;
- копия письма Главы администрации МО «Северо-Байкальский район» Главе Республики Бурятия от 12.07.2021г. №2626 об оказании содействия, поскольку для монтажа передатчиков дублирующего сигнала по образовательным учреждениям необходимы дополнительные денежные средства об информировании о сложившейся ситуации по неустранению нарушений;
- копия письма начальника МКУ Управления образования КУ МО «Северо-Байкальский район» и.о. министра образования и науки Республики Бурятия от 27.07.2021г. исх.697;



-копия письма руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС начальнику МКУ Управления образования КУ МО «Северо-Байкальский район» от 14.09.2021г. о том, что 27.08.2021г. произведена установка оборудования Пульт централизованного наблюдения «Цербер» в Пожарную часть – 50, расположенную по адресу: Республика Бурятия, северобайкальский район, п.Нижнеангарск, ул.Рабочая 129в, на сегодняшний день установка ПЦН «Цербер» в малочисленных пожарных частях Северобайкальского ГПС Республики Бурятия невозможна ввиду отсутствия штатных должностей диспетчера и отсутствия финансирования в 2021г.,

-копия письма Главы администрации МО «Северо-Байкальский район» Главе Республики Бурятия от 22.09.2021г. №3822 об информировании о проблеме противопожарной безопасности;

-копия устава МБДОУ детский сад «Светлячок»;

-пояснения представителя МКУ «Управление образования» МО «Северо-Байкальский район» Мезиной С.М. о том, что МБДОУ детский сад «Светлячок» является некоммерческой организацией, учредителем и собственником имущества является МО «Северо-Байкальский район», МКУ «Управление образования» МО «Северо-Байкальский район» организует распределение денежных средств на необходимые нужды. Во исполнение предписания на основании обращений заведующей МБДОУ детский сад «Светлячок», а также руководителей других учреждений района глава администрации «Северо-Байкальский район» 31.05.2021г. обращался к руководителю Республиканского агентства ГО и ЧС о необходимости принять меры по обеспечению пожарных частей оборудованием, способным принимать и обрабатывать сигнал тревоги без участия третьих лиц с просьбой о приобретении в качестве центральных пультов Lonta-202 (RS-202-BSm), и Мираж GS для синхронизации с системой Альтоника. Получив ответ от руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС от 24.06.2021г. о том, что предложение о приобретении в качестве центральных пультов Lonta-202 (RS-202-BSm), и Мираж GS считают нецелесообразным, а планируется установка оборудования марки ПЦН Цербер, управлением образования и главой администрации «Северо-Байкальский район» предприняты все возможные меры для получения дополнительных денежных средств, так как денежные средства для приобретения нового оборудования для обеспечения дублирования сигнала системы пожарной сигнализации не были заложены в бюджет 2021г. При этом осуществление монтажа и эксплуатационно-технического обслуживания указанного оборудования, имеют право организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС, которые выполняют эти работы на основании договора, исходя из данных рабочей документации о пультовом оборудовании, установленном в подразделении противопожарной службы. В предписании не содержится конкретных указаний о том, в какую пожарную часть необходимо вывести сигнал и с использованием какого оборудования. С учетом изложенного, проведение работ по обеспечению дублирования сигнала с установкой соответствующего передатчика марки «Цербер» стали возможны только после 27.08.2021г., когда была произведена установка ПЦН «Цербер» в ПЧ-50, о чем сообщено в письме Республиканского агентства ГО и ЧС от 14.09.2021г. В настоящее время ведется активная работа по обеспечению дублирования сигнала в учреждениях на пульт подразделения пожарной охраны в п.Нижнеангарск в порядке отдаленности от ПЧ-50, поскольку технически не представляется возможным провести радиосигнал в с.Ангоря ранее, чем в поселения, находящиеся ближе к п. Нижнеангарск;

-пояснения специалиста по безопасности и здоровьесбережению МКУ «Управление образования» МО «Северо-Байкальский район» Петракова Н.С. аналогичные пояснениям Мезиной С.М., а также дополнившего, что на территории Северо-Байкальского района расположено 13 объектов класса Ф1.1 и 16 объектов класса Ф4.1, в том числе МБДОУ детский сад «Светлячок». Все образовательные организации оборудованы автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации, передатчиками

RS202TF-RR, работающими с системой Альтоника Lonta-202 (RS-202-BSm), удаленные объекты по GSM каналу система Мираж GSM. Соответственно, на всех объектах сферы образования были соблюдены требования ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г, №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» об осуществлении дублирования сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара без участия третьих лиц на пульт подразделения пожарной охраны. Дублирование сигнала осуществлялось на пульт ПЧ г. Северобайкальска. Весной 2021 года были проведены работы по демонтажу приемного оборудования в ПЧ г. Северобайкальска. Управление образования Северо-Байкальского района, также, как и объекты сферы образования района о данном факте уведомлены не были, также о сложившейся ситуации не был информирован Глава-руководитель МО «Северо-Байкальский район» Пухарев И.В. 14.09.2021 года Республиканское агентство ГО и ЧС письмом №75-01-334 2084/21 информировало руководство района о факте монтажа принимающей системы «Цербер» в ПЧ-50 поселка Нижнеангарск 27.08.2021г., т.е. уже после истечения срока исполнения предписания, после чего по настоящий момент были установлены и синхронизированы передающие устройства в МБОУ «Байкальская СОШ» и МБОУ «Киндигирская ООШ», ведется работа по установке передающего устройства в оставшихся учреждениях.

Согласно ст.26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.



Исходя из положений ст. 32 указанного федерального закона к вышеуказанным классам функциональной пожарной опасности относятся: Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций; Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования.

Согласно уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» является некоммерческой организацией, созданной в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ, учредителем и собственником имущества является муниципальное образование «Северобайкальский район».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1.

24.03.2021г. заведующей МБДОУ детский сад «Светлячок» Антоновой С.Н. вручено предписание № 25/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 24.03.2021г. в срок до 16.08.2021г., в том числе пунктом 2 предписано обеспечить дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации.

Согласно п.13 Решения о проведении внеплановой выездной проверки от 03.08.2021г. № 106 в сроки с 17.08.2021г. по 27.08.2021г. с целью контроля исполнения предписания от 24.03.2021г. № 25/1/1 контролируемому лицу необходимо представить документы, подтверждающие дублирование сигнала ПС на пульт пожарной охраны.

Судом установлено, что МБДОУ детский сад «Светлячок» в установленный срок до 16.08.2021г. не выполнен пункт 2 законного предписания 25/1/1 государственного инспектора по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск по пожарному надзору от 24.03.2021 года, не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, что нарушает требования ч.7 ст.83, ст.76 ФЗ-123.

В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению, в частности виновность лица в совершении административного правонарушения.

В силу части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Система передачи извещений о пожаре, в силу пункта 37 статьи 2 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», представляет

собой совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления.

Аналогичное понятие содержится в Техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40.

По смыслу статей 42, 46 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указанная система передачи извещений и оборудование, входящее в данную систему, относятся к средствам пожарной автоматики, которые подразделяются на: извещатели пожарные; приборы приемно-контрольные пожарные; приборы управления пожарные; технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные; системы передачи извещений о пожаре; другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики.

Согласно п. 5.12 «СП 484.1311500.2020. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 ППКП (прибор приемно-контрольный пожарный) и ППУ (прибор пожарный управления), функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста.

Согласно п. 9 Положения о Государственной противопожарной службе Республики Бурятия, утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.06.2005 № 195 (ред. от 08.07.2020) при реализации основных задач Государственная противопожарная служба Республики Бурятия (далее - ГПС РБ) осуществляет контроль за фактическим наличием и соответствием установленным требованиям пожарно-технического оборудования в подразделениях ГПС Республики Бурятия.

Согласно п. 3.1.2. Положения о Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2007 № 344 (ред. от 09.09.2020) агентство осуществляет координацию деятельности подведомственных ему учреждений, в том числе государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия».

Во исполнение в установленный срок требований предписания по устранению выявленных нарушений начальник Управления образования МО «Северобайкальский район» обратилась к руководителю Республиканского агентства ГО и ЧС в письме от 13.05.2021г. о разрешении вопроса о возможности прикрепления перечисленных образовательных учреждений, в т.ч. МБДОУ детский сад «Светлячок», к ближайшим подразделениям пожарной охраны.

Согласно ответу директора Андриевского С.М. от 25.05.2021г. ГКУ Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия» не имеет оборудования для обеспечения дублирования сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара, которое должно обеспечиваться на пульте ближайшего подразделения пожарной охраны в районе выезда которого расположен объект защиты, имеет возможность заключить соглашение со сторонней организацией, которая занимается установкой оборудования по выводу сигнала.

Согласно письму МЧС России № 43-8785-19 «О порядке применения оборудования систем передачи извещений о пожаре» от 25 декабря 2018 г. действующим законодательством предусмотрено проведение процедуры подтверждения соответствия оборудования системы передачи извещений о пожаре требованиям Технического регламента. При этом не ограничивается тип указанных приборов, а также способы



передачи информации при дублировании сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.

Пункт 2 предписания № 25/1/1 от 24.03.2021г. об обеспечении дублирования сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации не содержит требования о применении конкретного типа оборудования и о выводе сигнала на пульт конкретной пожарной части.

При этом согласно п. 32 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40 Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики, должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

Также согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Учитывая изложенные требования закона, в письме от 31.05.2021г. глава администрации МО «Северо-Байкальский район» обратился к руководителю Республиканского агентства ГО и ЧС с соответствующей заявкой о необходимости осуществить дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны в районе выезда которого расположен объект защиты, с указанием, что образовательные учреждения Северобайкальского района класса Ф1.1 и Ф 4.1 оборудованы передатчиками RS202TF-RR, работающими с системой Альтоника Lonta-202 (RS-202-BSm), удаленные объекты по GSM каналу система Мираж GSM, а приемно-контрольные устройства в пожарных частях 12-го Северобайкальского ОГПС отсутствуют, что препятствует исполнению учреждениями обязанности обеспечить дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны.

Согласно ответу руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС от 24.06.2021г. главе – руководителю МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия прорабатывается вопрос об установке в пожарной части п.Нижнеангарск приемно-контрольного устройства, приобретение в качестве Центральных пультов Lonta-202 (RS-202-BSm) и Мираж-GS считают нецелесообразным, планируется установить оборудование марки ПЦН Цербер.

Согласно письму руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС от 14.09.2021г. ГКУ Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия» 27 августа 2021г. произвела установку оборудования Пульт централизованного наблюдения «Цербер» в Пожарную часть – 50, установка ПЦН «Цербер» в малочисленных пожарных частях Северобайкальского ГПС Республики Бурятия невозможна ввиду отсутствия штатных должностей диспетчеров и отсутствия финансирования в 2021г. То есть ППКОП «Цербер» установлен в пожарной части № 50, находящейся по адресу: Республика Бурятия, Северобайкальский район, п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 129в - 27.08.2021г., т.е. после истечения срока исполнения предписания.

Таким образом, из материалов дела, а также пояснений лиц, участвующих в деле, следует, что исполнение учреждением пункта 2 предписания № 25/1/1 от 24.03.2021г. об обеспечении дублирования сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)

транслирующий этот сигнал организации с предоставлением соответствующих документов в установленный срок до 16.08.2021г. было невозможно по независящим от МБДОУ детский сад «Светлячок» причинам, ввиду отсутствия приемного оборудования в подразделениях пожарной охраны Северобайкальского района.

Доказательства, дающие основание полагать о наличии у МБДОУ детский сад «Светлячок» возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность при изложенных обстоятельствах отсутствуют.

Приведенные обстоятельства имеют существенное значение для рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении и являются исключющими наличие в деянии учреждения состава административного правонарушения, предусмотренного ч.12. ст.19.5 КоАП РФ.

Согласно части 4 статьи 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению (пункт 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ).

Таким образом, производство по настоящему делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях учреждения состава административного правонарушения.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:


Производство по делу об административном правонарушении в отношении МБДОУ детский сад «Светлячок» в совершении правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения, на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Северобайкальский городской суд Республики Бурятия в течение десяти дней со дня получения копии постановления.

Мировой судья



О.С. Гусельникова



Прошито, пронум.  
Скреплено печать  
х листах. Секр  
Грухина Е.В.